Zertifikat der Leistungsbeständigkeit
0432-CPR-00026-31

Version 05

Gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung – CPR), gilt dieses Zertifikat für das/die Bauprodukt/e

Obentürschließer ITS 96 und TS 97

Türschließer mit kontrolliertem Schließablauf für 1- und 2-flügelige Drehflügeltüren
gemäß der Zusammenstellung und Klassifikation in der Anlage 1

in Verkehr gebracht unter dem Namen oder der Marke von

dormakaba Deutschland GmbH

DORMA Platz 1
58256 Ennepetal, Deutschland

und hergestellt im/in den Herstellwerk/en

DO 2.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Vorschriften über die Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit beschrieben im Anhang ZA der harmonisierten Norm/en

EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006

entsprechend **System 1** für die in diesem Zertifikat beschriebene Leistung angewendet werden und dass die durch den Hersteller durchgeführte werkseigene Produktionskontrolle bewertet wird um die

Leistungsbeständigkeit des Bauproduktes

sicherzustellen.

Dieses Zertifikat wurde erstmals am 02.09.2019 ausgestellt und bleibt bis zum 02.09.2029 gültig, solange weder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, die AVCP-Methoden noch die Herstellbedingungen im Werk wesentlich geändert werden oder bis es durch die notifizierte Produktzertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgezogen wird.

Dortmund, 05.11.2024

Materialprüfungsamt MPA NRW 46 Nordrhein-Westfalen

Im Auftrag

RBA Th. Meinks
Stellv. Leiter der Fachzertifizierungsstelle

Dieses Zertifikat umfasst 1 Seite und 1 Anlage(n).
Dieses Zertifikat ersetzt das Zertifikat Nr. 0432-CPR-00026-31 vom 20.09.2024, Version 04.

DAkkS Deutsche Akkreditierungsstelle D-ZE-11142-01-00

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	„ITS 96 EN 3-6“
Beschreibung :	Im Türblatt eingelassener Türschließer mit hydraulischer Dämpfung.
Gestänge :	Gleitschienengestänge
Anschlagart :	Montage im Türblatt (Standardmontage) gemäß Herstellerangaben
Größe :	3 - 6
Klassifikation :	3 8 3 - 6 1 1 4
Herstellwerk :	DO 2.1
Typenbezeichnung :	„ITS 96 EN 3-6 BC/ÖD“
Beschreibung :	Im Türblatt eingelassener Türschließer mit hydraulischer Dämpfung.
Gestänge :	Gleitschienengestänge
Anschlagart :	Montage im Türblatt (Standardmontage) gemäß Herstellerangaben Montage in der Türzarge (Kopfmontage) gemäß Herstellerangaben
Größe :	3 - 6
Klassifikation :	3 8 3 - 6 1 1 4
Herstellwerk :	DO 2.1
Typenbezeichnung :	„ITS 96 EN 2-4“ und „ITS 96 EN 2-4 2S“
Beschreibung :	Im Türblatt eingelassener Türschließer mit hydraulischer Dämpfung.
Gestänge :	Gleitschienengestänge
Anschlagart :	Montage im Türblatt (Standardmontage) gemäß Herstellerangaben
Größe :	2 - 4
Klassifikation :	3 8 2 - 4 1 1 4
Herstellwerk :	DO 2.1
Bemerkungen :	Wahlweise mit: - verkürzter oder um 4mm bzw. 8mm verlängerter Achse. - dormakaba Befestigungsplatte zur optionalen Befestigung in Rohrrahmentüren - dormakaba Gleitschienenhebel L=250mm (DIN L oder DIN R) bei einem Montagemaß von A=130 mm - dormakaba Gleitschienensystem G96N mit Gleitschiene 31 mm * 20 mm, mit einer Hebellänge von 375 mm - dormakaba Befestigungszubehör BZ 1 oder BZ 2 für G96N zur Einstellung der Höhe der Befestigungselemente der Gleitschiene in der Zarge von Profiltüren in einem Bereich von 15 bis 24 mm - dormakaba Gleitschienensystem G96N 20 mit Gleitschiene 20 mm * 12 mm, mit Öffnungsbegrenzung und einer Hebellänge von 375 mm - dormakaba Befestigungelemente für G96 N für Metalltüren - dormakaba Befestigungelemente für G96 N für Holztüren **ITS 96 EN 2-4**: Endschlag von 7° bis 0° **ITS 96 EN 2-4 2S**: 2. Schließbereich (Endschlag) von 15° bis 0° **Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muss das Türschließmitttel mindestens auf Türschließer-Größe EN 3 eingestellt werden.**

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006*	*Leistung des Produkts*
selbstschließend	*ITS 96 EN 3-6*	
	5.2.1 Allgemeines	*Bestanden*
	5.2.3 Schließmoment	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.4 Öffnungsmoment	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.5 Wirkungsgrad	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.6 Schließzeit	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.7 Öffnungswinkel	*Klasse 3: Bestanden* [*1)]
	5.2.8 Überlastverhalten	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.9 Temperaturabhängigkeit	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.11 Beschädigung	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.12 Endschlagregulierung	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.13 Öffnungsdämpfung	*Nicht zutreffend*
	5.2.14 Schließzeitverzögerung	*Nicht zutreffend*
	5.2.15 Einstellbare Schließkraft	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.16 Spiel in der Nulllage	*Nicht zutreffend*
	5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	*Klasse 1: Bestanden*
Dauerfunktion selbstschließend	*5.2.2 Dauerfunktion*	*Klasse 8 (500 000 Zyklen): Bestanden*
	5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): Bestanden*
	5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): Bestanden*
	5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): Bestanden*
Gefährliche Substanzen	*Anhang ZA.3*	*Der Hersteller hat keine gefährlichen Substanzen deklariert.*

[1)] Es ist eine Öffnungsbegrenzung erforderlich

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006*	*Leistung des Produkts*
selbstschließend	*ITS 96 EN 3-6 BC/ÖD*	
	5.2.1 Allgemeines	*Bestanden*
	5.2.3 Schließmoment	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.4 Öffnungsmoment	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.5 Wirkungsgrad	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.6 Schließzeit	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.7 Öffnungswinkel	*Klasse 3: Bestanden*
	5.2.8 Überlastverhalten	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.9 Temperaturabhängigkeit	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.11 Beschädigung	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.12 Endschlagregulierung	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.13 Öffnungsdämpfung	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.14 Schließzeitverzögerung	*Nicht zutreffend*
	5.2.15 Einstellbare Schließkraft	*Bestanden (Größe 3-6)*
	5.2.16 Spiel in der Nulllage	*Nicht zutreffend*
	5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	*Klasse 1: Bestanden*
Dauerfunktion selbstschließend	*5.2.2 Dauerfunktion*	*Klasse 8 (500 000 Zyklen): Bestanden*
	5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): Bestanden*
	5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): Bestanden*
	5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 4 (240h): Bestanden*
Gefährliche Substanzen	*Anhang ZA.3*	*Der Hersteller hat keine gefährlichen Substanzen deklariert.*

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006*	*Leistung des Produkts*
selbstschließend	*ITS 96 EN 2-4 und ITS 96 EN 2-4 2S* *5.2.1 Allgemeines* *5.2.3 Schließmoment* *5.2.4 Öffnungsmoment* *5.2.5 Wirkungsgrad* *5.2.6 Schließzeit* *5.2.7 Öffnungswinkel* *5.2.8 Überlastverhalten* *5.2.9 Temperaturabhängigkeit* *5.2.10 Flüssigkeitsaustritt* *5.2.11 Beschädigung* *5.2.12 Endschlagregulierung* *5.2.13 Öffnungsdämpfung* *5.2.14 Schließzeitverzögerung* *5.2.15 Einstellbare Schließkraft* *5.2.16 Spiel in der Nulllage* *5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren*	 *Bestanden* *Bestanden (Größe 3-6)* *Bestanden (Größe 3-6)* *Bestanden (Größe 3-6)* *Bestanden (Größe 3-6)* *Klasse 3: Bestanden* *1) *Bestanden (Größe 3-6)* *Bestanden (Größe 3-6)* *Bestanden (Größe 3-6)* *Bestanden (Größe 3-6)* *Bestanden (Größe 3-6)* *Nicht zutreffend* *Nicht zutreffend* *Bestanden (Größe 3-6)* *Nicht zutreffend* *Klasse 1: Bestanden*
Dauerfunktion selbstschließend	*5.2.2 Dauerfunktion* *5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit* *5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit* *5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit*	*Klasse 8 (500 000 Zyklen): Bestanden* *Klasse 4 (240h): Bestanden* *Klasse 4 (240h): Bestanden* *Klasse 4 (240h): Bestanden*
Gefährliche Substanzen	*Anhang ZA.3*	*Der Hersteller hat keine gefährlichen Substanzen deklariert.*

Liste der Produkte

Typenbezeichnung :	„TS 97 EN 2-4“
Beschreibung :	Oben-Türschließer mit hydraulischer Dämpfung
Gestänge :	Gleitschienengestänge
Anschlagart :	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür (Standardmontage) gemäß Herstellervorgaben Kopfmontage auf der Öffnungsseite der Tür gemäß Herstellerangaben
Größe :	2-4
Klassifikation :	3 8 2-4 1 1 3
Herstellwerk :	DO 2.1
Bemerkungen:	Bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren muss das Schließmittel mindestens auf Größe 3 eingestellt werden.

Vorgesehene Verwendung:

An ein- und zweiflügeligen Feuerschutz und/oder Rauchschutz-Drehflügeltüren

Wesentliche Eigenschaft	*Abschnitte mit Anforderungen in EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006*	*Leistung des Produkts*
selbstschließend	*TS 97 EN 2-4*	
	5.2.1 Allgemeines	*Bestanden*
	5.2.3 Schließmoment	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.4 Öffnungsmoment	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.5 Wirkungsgrad	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.6 Schließzeit	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.7 Öffnungswinkel	
	Türblattmontage auf der Öffnungsseite der Tür	*Klasse 3: Bestanden*[*1)]
	Kopfmontage auf der Öffnungsseite der Tür	*Klasse 3: Bestanden*[*1)]
	5.2.8 Überlastverhalten	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.9 Temperaturabhängigkeit	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.10 Flüssigkeitsaustritt	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.11 Beschädigung	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.12 Endschlagregulierung	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.13 Öffnungsdämpfung	*Nicht zutreffend*
	5.2.14 Schließzeitverzögerung	*Nicht zutreffend*
	5.2.15 Einstellbare Schließkraft	*Bestanden (Größe 2-4)*
	5.2.16 Spiel in der Nulllage	*Nicht zutreffend*
	5.2.18 Eignung für Feuer-/ Rauchschutztüren	*Klasse 1: Bestanden*
Dauerfunktion selbstschließend	*5.2.2 Dauerfunktion*	*Klasse 8 (500 000 Zyklen): Bestanden*
	5.2.17.1 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 3 (96h): Bestanden*
	5.2.17.2 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 3 (96h): Bestanden*
	5.2.17.3 Korrosionsbeständigkeit	*Klasse 3 (96h): Bestanden*
Gefährliche Substanzen	*Anhang ZA.3*	*Der Hersteller hat keine gefährlichen Substanzen deklariert.*