

Montageanleitung

Technische Daten EMF

Betriebsspannung: 24 V DC
 Leistungsaufnahme: 1,4 W
 Einschaltdauer: 100% ED
 Auslösemoment: ca. 25 – 65 Nm bei 90°
 Öffnungswinkel (abhängig von der am Schließer eingestellten Schließkraft).
 max. Türöffnungswinkel: 120°
 Die Ansteuerung erfolgt über externe Rauchmeldezenterale.

ABNAHMEPRÜFUNG UND WARTUNG

 Merkblatt über die Verwendung von Feststellanlagen.

D

WEITERE HINWEISE

 Merkblatt über die Verwendung von Feststellanlagen. Richtlinien für Feststellanlagen des Deutschen Instituts für Bautechnik, Berlin.

1a Montage auf der Bandseite

Befestigungspunkte für Schließer und Gleitschiene nach Schablone **TS 93 B** oder nach Maßbild bohren. Für elektromechanische Feststellung Stromzuführung von Rauchmeldezentrale legen.

1b Montage auf der Bandgegenseite

Eignungsnachweis in Verbindung mit der jeweiligen Feuer-/Rauchschutztür erforderlich.
 Befestigungspunkte für Schließer und Gleitschiene nach Schablone **TS 93 G** oder nach Maßbild bohren. Für elektromechanische Feststellung Stromzuführung von Rauchmeldezentrale legen.

2 Türschließer und Hebel nach Anleitung TS 93

montieren.
 Kabel 24 V DC durch die Endkappe führen ①②③.
 Endkappe in die Gleitschiene stecken ④.
 Gleitschiene anschrauben ⑤.
 Kabel anschließen und im Hohlraum der Schiene verstauen ⑥.
 Hebel und Gleitstück der Gleitschiene nach Anleitung TS 93 verbinden und Türschließer einstellen.

3 Feststellpunkt einstellen:

Spannung (24 V DC) anlegen.
 Türflügel öffnen und einrasten.
 Schrauben lösen.
 Tür auf gewünschten Feststellwinkel öffnen und festhalten.
 Schrauben wieder festziehen.



Die Tür kann maximal bis zum gewählten Feststellpunkt geöffnet werden, an dieser Position Türstopper setzen.

4 Ausrückkraft einstellen:

Je nach Türbreite und gewählter Schließergröße Ausrückkraft einstellen.
 Nach DIN EN 1155 soll das Ausrückmoment bei 90° Türöffnungswinkel zwischen 40 – 120 Nm liegen.



Eine zu hoch eingestellte Kraft kann zu Beschädigungen an den Türbändern und Befestigungselementen des Türschließsystems führen.

5 Endkappenblenden aufclipsen.

Markierte Aussparung an der Verkleidung ausbrechen.
 Verkleidungen aufclipsen.

Funktionsprüfung:

Türflügel öffnen und feststellen.
 Stromzufuhr unterbrechen, die Feststellung muss auslösen.

Fixing Instructions

Technical Data EMF

Operating voltage:	24 V DC
Power input:	1,4 W
Rated for continuous duty:	100% ED
Release torque:	approx. 25 – 65 Nm at an opening angle of 90° (dependent upon the strength setting of the door closer)
Door opening angle:	max. 120°
The unit is controlled by an external smoke detector.	

FINAL INSPECTION AND MAINTENANCE

 See instruction sheet relating to the use and application of hold-open device systems.¹⁾



FURTHER INFORMATION

 See instruction sheets relating to the use and application of hold-open systems¹⁾.
See guidelines for hold-open systems¹⁾ published by the Institute for Building Technology, Berlin, or equivalent national guidelines.

1a Installation on the pull side (hinge side)

Drill fixing points for closer and slide channel using template **TS 93 B** or as per dimensioned drawing.
For electro-mechanical hold-open, wire in power supply from the smoke detector.

1b Installation on the push side (opposite hinge side)

A separate approval certificate may be required in conjunction with the fire/smoke door concerned (e.g. where DIN standards apply) – check local regulations.
Drill fixing points for closer and slide channel using template **TS 93 G** or as per dimensioned drawing.
For electro-mechanical hold-open, wire in power supply from the smoke detector.

2 Install door closer and arm as specified in the fixing instructions for the TS 93.

Lead the 24 DC cable through the end cap ①②③.
Insert end cap in the slide channel ④.
Fix the side channel ⑤.
Connect cable and stow in the hollow chamber of the slide channel ⑥.
Connect the arm and slide shoe of the slide channel as per TS 93 instructions, and adjust door closer settings.

3 Setting the hold-open point:

Switch on power supply (24 V DC).
Open door leaf and engage hold-open.
Loosen screws.
Open door to required hold-open angle and secure in this position.
Re-tighten screws.

 **The door cannot be opened beyond the hold-open point; fix a door stop at this position.**

4 Setting the pull-off force:

Adjust the pull-off force to suit the door width and size of door closer.
EN 1155 states that the release torque at 90° door opening angle should be between 40 and 120 Nm.

 **If the pull-off force is set too high, damage might occur at the hinges and the fixings of the door closer system.**

5 Clip on end cap trims.

Break out marked recess in the cover and clip cover into position.

Functional checks:

Open the door and engage hold-open.
Interrupt the power supply and ensure that the hold-open mechanism releases the door.

¹⁾ Some documents are only printed in German as they refer exclusively to the German market.

Notice de montage

Caractéristiques techniques EMF

Tension de service:	24 V CC / 48 V CC
Puissance absorbée:	1,4 W / 2,2 W
Durée de mise en circuit:	100% ED
Couple de déclenchement:	env. 25 à 65 Nm pour un angle d'ouverture de 90° (en fonction du réglage de la force de fermeture du ferme-porte).
Angle d'ouverture de la porte:	130° maxi.

Le système est commandé par une centrale incendie externe.

ESSAI DE RECEPTION ET ENTRETIEN

-  Notice sur l'utilisation de dispositifs d'asservissement.

F

AUTRES CONSIGNES

-  Normes sur les dispositifs d'asservissement de l'Institut allemand pour la technique de bâtiment de Berlin.

1a Montage côté paumelles

Percer les points de fixation du ferme-porte et de la glissière selon le gabarit **TS 93 B** ou selon le plan côté. Installer l'alimentation électrique provenant de la centrale incendie pour l'arrêt électromécanique.

1b Montage côté opposé aux paumelles

Un certificat d'homologation relatif à la porte coupe-feu ou pare-flammes correspondante est nécessaire. Percer les points de fixation du ferme-porte et de la glissière selon le gabarit **TS 93 G** ou selon le plan côté. Installer l'alimentation électrique provenant de la centrale incendie pour l'arrêt électromécanique.

2 Monter le ferme-porte et le bras conformément aux instructions de montage du TS 93.

Passer le câble 24/48 V CC dans l'embout ①②③. Emboîter l'embout dans la glissière ④. Visser la glissière ⑤. Raccorder le câble et l'introduire dans le creux du rail ⑥. Assembler le bras et le coulisseau de la glissière conformément aux instructions de montage du TS 93 et régler le ferme-porte.

3 Réglage du point d'arrêt:

Mettre sous tension (24/48 V CC). Ouvrir le vantail et le bloquer. Desserrer les vis. Ouvrir la porte selon l'angle d'ouverture souhaité et l'immobiliser. Resserrer les vis à fond.

 **La porte peut être ouverte au maximum jusqu'au point d'arrêt choisi, installer un butoir de porte à cet endroit.**

4 Réglage de la force de rétention:

Régler la force de rétention en fonction de la largeur de porte et de la taille du ferme-porte souhaitée. Suivant la norme DIN EN 1155, la force de rétention doit se situer entre 40 et 120 Nm (mesurée porte ouverte à 90°).

 **Un réglage trop élevé de la force risquerait d'entraîner une détérioration des paumelles et / ou des éléments de fixation du ferme-porte.**

5 Enclipser les caches d'extrémité.

Retirer les évidements marqués de la partie inférieure de l'habillage. Enclipser l'habillage.

Essai de fonctionnement:

Ouvrir le vantail et le bloquer. Couper l'alimentation électrique, l'arrêt doit se déclencher.

Montagehandleiding

Technische specificaties EMF

Bedrijfsspanning:	24 V DC
Vermogensopname:	1,4 W
Inschakelduur:	100% ED
Uittrekmoment:	ca. 25 – 65 Nm bij 90° openingshoek (afhankelijk van de op de dranger ingestelde sluitkracht).
max. deuropningshoek:	120°

De aansturing geschiedt via een externe rookmeldcentrale.

FUNCTIEBEPROEVING EN ONDERHOUD

 Circulaire inzake het gebruik van vastzetinrichtingen.

NL

OVERIGE INSTRUCTIES / VOORSCHRIFTEN

 Richtlijnen voor vastzetinrichtingen van het Institut für Bautechnik, Berlijn.

1a Montage aan de scharnierzijde

Bevestigingspunten voor deurdanger en glijarm volgens sjabloon **TS 93 B** of maatschema voorboren.
Voor elektromechanische vastzetting voedingskabel vanaf de rookmeldcentrale aanleggen.

1b Montage aan de dagzijde

Goedkeuring van de lokale brandpreventieofficier voor toepassing op brand- en rookwerende deuren is tevens vereist.
Bevestigingspunten voor deurdanger en glijarm volgens sjabloon **TS 93 G** of maatschema voorboren.
Voor elektromechanische vastzetting voedingskabel vanaf de rookmeldcentrale aanleggen.

2 Deurdanger en hoofdarm volgens handleiding TS 93 monteren.

Kabel 24 V DC door de eindkap steken ①②③.
Eindkap op de glijarm aanbrengen ④.
Glijarm vastschroeven. ⑤.
Kabel aansluiten en in de holle ruimte van de arm wegwerken ⑥.
Hoofdarm volgens handleiding TS 93 met het glijstuk verbinden en de deurdanger afstellen.

3 Vastzetpunt instellen:

Spanning (24 V DC) inschakelen.
Beide deuren openen en vastzetten.
Schroeven losdraaien.
Deur tot gewenste vastzethoek openen en vasthouden.
Schroeven opnieuw vastdraaien.

 **De deur kan tot maximaal het gekozen vastzetpunt worden geopend, in deze positie moet achter de deur een deurbuffer worden geplaatst.**

4 Uittrekkkracht instellen:

Uittrekkkracht afhankelijk van deurbreedte en gekozen drangergrootte instellen.
Conform DIN EN 1155 dient het uittrekmoment bij 90° deuropningshoek tussen 40 – 120 Nm te liggen.

 **Een te hoog ingestelde uittrekkkracht kan tot beschadiging van scharnieren en bevestigingsmiddelen van het deursluisysteem leiden.**

5 Eindkappen opsteken.

Gemarkeerde opening in de afdekking uitbreken.
Afdekkappen vastklikken.

Functiebeproeing:

Deur openen en vastzetten.
Voedingsspanning onderbreken, de vastzetting schakelt zich uit, de deur moet nu sluiten.

Istruzioni di montaggio

Dati tecnici EMF

Tensione di esercizio:	24 V DC
Potenza in ingresso:	1,4 W
Testato per l'utilizzo continuo:	100% ED
Coppia:	ca. 25 – 65 Nm ad un angolo di apertura circa 90° (secondo la forza di chiusura applicata al chiudiporta)
Angolo di apertura:	max. 120°
Possibilità di controllo tramite utilizzo di un rilevatore di fumo esterno.	

ISPEZIONE FINALE E MANUTENZIONE

 Vedere il foglio di istruzioni relativo l'uso e l'applicazione del fermo.¹⁾

I

ULTERIORI INFORMAZIONI

 Vedere il foglio di istruzioni relativo l'uso e l'applicazione del fermo.¹⁾
Consultare le linee guida pubblicate dall'istituto di tecnologia di Berlino¹⁾ o le equivalenti regolamentazioni locali.

1a Installazione lato a tirare (lato cerniere)

I punti di fissaggio per il chiudiporta e la slitta sono ricavati usando la dima di foratura del **TS 93 B**. Il fermo elettromeccanico può essere combinato con la centralina di alimentazione o ad rilevatori di fumo.

1b Installazione lato a spingere (lato opposto cerniere)

Un diverso certificato può essere richiesto insieme alla porta tagliafuoco/fumo (ed esempio dove le normative DIN standard sono applicate) – Verificare le normative locali.

I punti di fissaggio per il chiudiporta e la slitta sono ricavati usando la dima di foratura del **TS 93 G**. Il fermo elettromeccanico può essere combinato con la centralina di alimentazione o ad rilevatori di fumo.

2 Installare chiudiporta e slitta come da istruzioni del TS 93.

Il cavo a 24 V DC deve passare attraverso il tappo laterale ①②③.

Inserire il tappo laterale ④.

Fissare la slitta ⑤.

Collegare il cavo al morsetto posto nella slitta ⑥.

Collegare il braccio al chiudiporta e alla slitta secondo le istruzioni riportate sul TS 93.

3 Installazione dell'unità di fermo:

Alimentazione (24 V DC)

Aprire la porta fino a posizione di fermo desiderato (tra 80° e 120°), posizionare l'unità di fermo agganciandolo con il pattino di scorrimento e serrare le viti.



La porta non potrà essere aperta oltre la gradazione di fermo impostato, prevedere l'utilizzo di un fermaporta a pavimento.

4 Regolazione resistenza del fermo:

La forza di resistenza del fermo dipende dalla larghezza dell'anta.

La Normativa EN 1155 dice che per un angolo di 90° la forza sviluppata in chiusura è compresa tra i 40 e 120 Nm.



Se la resistenza è troppo elevata può causare problemi alle cerniere e al sistema di fissaggio del chiudiporta.

5 Installazione coperture.

Agganciare la cover centrale rispettando l'allineamento della figura.

Test di funzionamento:

Aprire la porta fino all'aggancio del fermo, interrompere la tensione e verificare che il fermo rilasci la porta.

¹⁾ alcuni documenti sono stampati in lingua tedesca esclusivamente per il mercato locale.

Instrucciones de montaje

Datos técnicos EMF

Tensión de trabajo:	24 V DC
Consumo de energía:	1,4 W
Garantizado para funcionamiento continuo:	100% ED
Momento de liberación:	Aprox. 25 a 65 Nm con un ángulo de apertura de 90° dependiendo del ajuste de fuerza del cierrapuertas)
Ángulo de apertura de la puerta:	120° max.
La unidad está controlada por un detector de humos externo.	

1a Instalación en el lado de bisagras.

Taladrar los puntos de fijación del cierrapuertas y la guía de acuerdo con la plantilla del **TS 93 B** o el croquis dimensional.
Para modelos con retención electromecánica hacer el cableado para la conexión del detector de humos.

1b Instalación en el lado opuesto a bisagras.

Puede requerirse un certificado de aprobación específico en combinación con la puerta contra incendios de que se trate. (p.e. cuando se aplican las normas DIN). Verificar las normativas locales.
Taladrar los puntos de fijación del cierrapuertas y la guía de acuerdo con la plantilla del **TS 93 G** o el croquis dimensional.
Para modelos con retención electromecánica hacer el cableado para la conexión del detector de humos.

2 Instalar el cierrapuertas y el brazo como se especifica en las instrucciones de montaje del TS 93.

Llevar el cable de 24 V cc a través de la tapa lateral ①②③.
Colocar la tapa lateral en la guía de deslizamiento ④.
Fijar la guía ⑤.
Conectar el cable y meterlo en el hueco de la guía ⑥.
Conectar el brazo y la pista de la guía según las instrucciones del TS 93, y realizar los ajustes del cierrapuertas.

3 Ajuste del punto de retención.

Desconectar la corriente eléctrica (24 V cc).
Abrir la hoja y enclavar la retención.
Aflojar los tornillos.
Abrir la puerta hasta el punto de retención requerido y asegurar en esta posición.
Volver a apretar los tornillos.

 **La puerta no puede abrirse más allá del punto de retención; montar y tope de puerta en ese punto.**

4 Ajuste de la fuerza de cierre.

Ajustar la fuerza de cierre de acuerdo con la anchura de la hoja y el tamaño del cierrapuertas.
La norma EN 1155 fija que el momento de liberación a un ángulo apertura de 90° debe estar entre 40 y 120 Nm.

 **Si la fuerza de cierre se ajusta demasiado alta, se pueden producir daños en las bisagras y en las fijaciones del cierrapuertas.**

5 Ajustar las tapas laterales.

Romper las zonas marcadas en la cubierta y presionar en su posición.

E

Comprobaciones de funcionamiento.

Abrir ambas hojas y enclavar la retención.
Desconectar la corriente eléctrica y asegurarse de que el mecanismo de retención libera la puerta.

INSPECCION FINAL Y MANTENIMIENTO

 Ver la hoja de instalación relativa al uso y aplicación de sistemas de retención.¹⁾

MAS INFORMACION

 Ver las instrucciones para sistemas de retención publicadas por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Berlín¹⁾ o regulaciones nacionales equivalentes.

Monteringsanvisning

Tekniska data EMF

Driftspänning:	24 V DC
Effektförbrukning:	1,4 W
Inkopplingstid:	100% ED
Utlösningsmoment:	ca 25 – 65 Nm vid 90° öppningsvinkel (beroende på den på dörrstångaren inställda stängningskraften).
Max dörröppningsvinkel:	120°
Funktionen styrs från en extern rökdetectorkentral (t ex DORMA RMZ).	

LEVERANSBESIKTNING OCH UNDERHÅLL

 Informationsblad över användningen av uppställningsanordningar.

S

YTTERLIGARE ANVISNINGAR

 Riktlinjer för uppställningsanordningar från Deutsches Institut für Bautechnik, Berlin.

1a Montering på gångjärnssidan

Montering-shål för dörrstångare och glidskena borras enl.mall **TS 93 B** eller måttkiss.

Förbered kabeldragningen för den elektromekaniska uppställningen från rökdetectorkentralen.

1b Montering på anslagssidan

Lämplighetsintyg krävs tillsammans med respektive brand/rökskyddsörr.

Montering-shål för dörrstångare och glidskena borras enl.mall **TS 93 G** eller måttkiss.

Förbered kabeldragningen för den elektromekaniska uppställningen från rökdetectorkentralen.

2 Montera dörrstångare och arm enligt anvisning TS 93.

För kabeln 24 V DC genom ändkåpan ①②③.

Stick in ändkåpan i glidskenan ④.

Skruta fast glidskenan ⑤.

Anslut kabeln och göm den innanför ändstycket ⑥.

Förbind glidskenans arm och glidstycket enligt anvisning TS 93 och justera dörrstångaren.

3 Inställning av uppställningspunkten:

Lägg på spänning (24 V DC).

Öppna dörrbladet och snäpp in glidklotsen ①.

Lossa skruvarna ②.

Öppna dörren till önskad uppställningsvinkel och håll fast den där ③.

Drag åter fast skruvarna ④.

 **Dörren kan maximalt öppnas till den inställda uppställningspunkten. I detta läge skall dörrstopp monteras ⑤.**

4 Inställning av kopplingskraften:

Ställ in kopplingskraften allt efter dörrbredd och storleken på vald dörrstångare.

Enligt DIN EN 1155 skall kopplingsmomentet vid 90° dörröppningsvinkel ligga mellan 40 – 120 Nm.

 **En alltför högt inställd kraft kan medföra skador på gångjärn och stängningssystemets fästdetaljer.**

5 Tryck på gavarna.

Bryt ut täckkåpans markerade urspårning.

Tryck på täckkåpan.

Funktionsprovning:

Öppna och ställ upp dörrbladet.

Bryt strömtillförseln, varvid uppställningen måste lösa ut.

Monteringsveiledning

Tekniske data EMF

Driftsspenning:	24 V DC
Inngangseffekt:	1,4 W
Innkoblingsvarighet:	100% ED
Utløsermoment:	ca. 25 – 65 Nm ved 90° Åpningsvinkel (avhengig av innstilt lukkekraft på dørlukker).
Maks. døråpningsvinkel:	120°
Styring skjer over eksterne røykvarslersentraler (f.eks. DORMA RMZ).	

TESTING OG VEDLIKEHOLD

 Notater om bruk av festeinlegg.

N

FLERE HENVISNINGER

 Retningslinjer for festeinlegg, Institutt for byggeteknikk, Berlin.

1a Montering på hengselse

Bor festepunkt for lukker og glideskinne etter sjablon **TS 93 B** eller vedlagte mål.
For elektromekanisk stopper legges strømtilførsel fra røykvarslersentralen.

1b Montering på karmside

Egendokumentasjon på den til enhver tid rådende brann- /røyksdør kreves.
Bor festepunkt for lukker og glideskinne etter sjablon **TS 93 G** eller vedlagte mål.
For elektromekanisk stopper legges strømtilførsel fra røykvarslersentralen.

2 Monter dørlukker og arm etter anvisning TS 93.

Før kabel 24 V DC gjennom endekappen ①②③.
Stikk endekappen inn i glideskinnen ④.
Skru fast glideskinnen ⑤.
Koble til kabel og pakk den inn i skinnens hulrom ⑥.
Forbind glideskinns arm og glidestykke etter anvisning TS 93 og still inn dørlukker.

3 Sett inn stoppunkter:

Koble inn spenning (24 V DC).
Åpne dørbladet og sett det fast.
Løsne skruene.
Åpne døren til ønsket stoppvinkel og sett den fast.
Fest skruene igjen.

 **Døren kan kun åpnes til fastsatte stoppunkt, sett dørstopperen på dette punktet.**

4 Still inn åpningsstyrken:

Åpningsstyrken stilles inn alt etter dørbredde og valgt lukkestørrelse.
I følge DIN EN 1155 skal åpningsmomentet ved 90° åpningsvinkel ligge mellom 40 – 120 Nm.

 **En for høyt innstilt åpningsstyrke kan skade hengslene og festeinhetene på dørlukkersystemet.**

5 Klips på endelokk.

Brekk løs den markerte utsparingen på dekkappen.
Klips på dekkappen.

Funksjonstest:

Åpne og sett fast dørløyen.
Avbryt strømtilførsel, stopper skal løse ut.

Asennusohje**Tekniset tiedot, EMF**

Käyttöjännite:	24 V DC.
Ottoteho:	1,4 W
Käyttäprosentti:	100% ED
Vapautusmomentti:	n. 25 – 65 Nm 90° aukaisukulmassa (riippuu sulkimeen asetetusta sulkeutumisvoimasta). maks. oven aukinemiskulma: 120°
Aktivoointi	tapahtuu ulkoisten savunilmaisulaitteiden kautta (esim. DORMA RMZ).

HYVÄKSYNTÄTARKASTUS JA HUOLTO

 Tiedote aukipitolaitteiden käytöstä.

FIN

MUITA OHJEITA

 Berliinissä sijaitsevan Saksan Rakennustekniikan
Instituutin julkaistemat aukipitolaitteisiin liittyvät normit

1a Asennus saranapuolle

Sulkimen ja liukukiskon kiinnityspisteet porataan mallineen **TS 93 B** tai mittapiirroksen avulla.
Sähkömekaanista aukipitomekanismia varten on asennettava virransyöttö laukaisukeskukselta.

1b Asennus saranoiden vastaiselle puolelle

Vaaditaan hyväksyntätodistus järjestelmän soveltuvuudesta käytettäväksi kysessä olevan palotai savusuojaoven kanssa.
Sulkimen ja liukukiskon kiinnityspisteet porataan mallineen **TS 93 G** tai mittapiirroksen avulla.
Sähkömekaanista aukipitomekanismia varten on asennettava virransyöttö laukaisukeskukselta.

2 Ovensuljin ja varsi asennetaan ohjeen TS 93 mukaisesti.

24 V DC -johto viedään päätykappaleen läpi ①②③.
Päätykappale työnnetään liukukiskoon ④.
Liukukisko ruuvataan paikalleen ⑤.
Johto liitetään, ja työnnetään kiskon tyhjään tilaan ⑥.
Liukukiskon varsi ja liukukappale yhdistetään ohjeen TS 93 mukaisella tavalla ja ovensuljin säädetään.

3 Aukipitolulman säätö:

Kytke jännite (24 V DC).
Avaa ovi ja anna sen lukkiutua auki.
Kiinnitysruuvit löysätään.
Avaa ovi haluttuun aukipitolulmaan asti ja pidä siitä kiinni.
Kiristä ruuvit.



Ovi voidaan avata korkeintaan valittuun aukipitolulmaan saakka, asenna tähän kohtaan ovenpysäytin.

4 Vapautumismomentin säätö:

Vapautumismomentti säädetään oven leveyden ja valitun sulkimen koon mukaan.
Standardin DIN EN 1155 mukaan on vapautumismomentin oltava 40 – 120 Nm oven avautumiskulman ollessa 90°.



Liian suureksi säädetty vapautumismomentti saattaa johtaa ovensuljinjärjestelmän saranoiden ja kiinnityselementtien vaurioitumiseen.

5 Kiinnitä päätykappaleet.

Puhkaise koteloon merkitty aukko.
Kiinnitä kotelon osat paikalleen.

Toimivuuskoe:

Avaa ovi ja jätä se auki (aukipitomekanismi).
Keskeytä virransyöttö – aukipitomekanismi on vapauduttava.

DORMA Finland Oy

Äyritie 12 C
01510 Vantaa
Tel. +358-10 218 8100
Fax +358 9 878 4067

Monteringsvejledning

Tekniske data EMF

Driftsspænding:	24 V DC
Strømforsbrug:	1,4 W
Indkoblingstid:	100% ED
Frigørelseskraft ved manuel lukning:	ca. 25 – 65 Nm ved 90° åbningsvinkel (afhænger af indstillet lukkekraft).
Maks. døråbningsvinkel:	120° (Dørstop SKAL monteres)
Magnetholdet styres via DBI godkendt røgdetektorcentral (f.eks. DORMA RMZ + evt. RM-N røgdetektor) eller eksternt ABDL anlæg.	Magnetholdet styres via DBI godkendt røgdetektorcentral (f.eks. DORMA RMZ + evt. RM-N røgdetektor) eller eksternt ABDL anlæg.

FUNKTIONSTEST OG VEDLIGEHOLD

 Anlæggene kræver ingen særlig vedligehold ud over synlig kontrol og afprøvning i forbindelse med test af branddørenes funktion. Se ovenstående funktionstest.



ANDRE HENVISNINGER

 Anlæggene er produceret i henhold til DS/EN 1154, 1155, 1158 og accepteres i Danmark.

1a Montering på hængselsiden

Monter dørlukkerenhed og glideskinne i henhold til boreskabelonen **TS 93 B** eller efter målskitse. Fremfør strøm 24 V, DC fra røgdetektorcentralen.

1b Montering modsat hængselsiden

Monter dørlukkerenhed og glideskinne i henhold til boreskabelonen **TS 93 G** eller målskitse. Ved dyb karm (over 26 mm) monteres glideskinnen på vinkelkonsol (ekstra tilbehør) under karmen. Fremfør strøm 24 V, DC fra røgdetektorcentralen.

2 Monter dørlukker og arm i henhold til vejledningen TS 93. Før 24V DC kablet gennem endekappen ①②③. Sæt endekappen i glideskinnen ④. Monter glideskinnen med skrue ⑤. Tilslut kablet og skjul det i hulrummet på skinnen ⑥. Forbind glideskinnets arm og glidestykke i henhold til vejledningen TS 93 og indstil dørlukkerens funktioner.

3 Indstilling af fastholdepunkt:

Strømmen (24 V DC) tilsluttes. Dørfløjen åbnes, til fastholdet går i indgreb. Fastholdeskruerne løsnes. Døren åbnes til den ønskede åbningsvinkel og fastholder i positionen. Skruerne fastspændes igen.

 **Døren kan maksimalt åbnes til det valgte fastholdepunkt. Dørstopper SKAL placeres i denne position, for at undgå beskadigelser.**

4 Indstilling af frigørelseskraft ved manuel lukning:

Holdekraften indstilles afhængigt af dørbredden og den valgte lukkerstyrke. I henhold til DIN EN 1155 skal kraften ved 90° døråbningsvinkel ligge på mellem 40 og 120 Nm.

 **Hvis holdekraften er for stærk, kan dørhængsler og dørlukkesystemets befæstigelser beskadiges.**

5 Clips afdækningerne til endekapperne på plads. Bræk den afmærkede udsparing på dækkappen af. Clips dækkapperne på.

Funktionstest:

Åbn døren i fastholdt position. Afbryd strømmen – fastholdet skal ophæves og døren lukke.

DORMA Danmark A/S

Sindalvej 6-8
2610 Rødovre
Tlf.: +45-44543000
Fax: +45-44543001
E-mail: info@dorma.dk
www.dorma.dk