PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: info@piv-velbert.de

CE
1309

Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR - 0347

(Version: 01)

In Übereinstimmung mit der EU-Verordnung Nr. 305/2011 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 9. März 2011 (Bauproduktenverordnung oder CPR) gilt dieses Zertifikat für das Bauprodukt

SVP 7000 Air
weitere Artikel siehe Produktmatrix

Ausführung: Typ A für 1-flg. Tür

auf den Markt gebracht unter dem Namen oder der Handelsmarke von

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
D-58256 Ennepetal

und produziert in der (den) Produktionsstätte(n)

VE 28.0347.1

Dieses Zertifikat bescheinigt, dass alle Bestimmungen zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit laut der Beschreibung in Anhang ZA der Norm

EN 1125:2008

im Rahmen des Systems 1 für die Leistung laut den Angaben in diesem Zertifikat angewendet werden, und dass

die Leistung des Bauprodukts als beständig bleibend bewertet wird.

Produkt Klassifizierungsschlüssel

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	7	6	B	1	4	2	2	A	B

Dieses Zertifikat wurde erstmals am **29. November 2016** ausgestellt und bleibt gültig, bis entweder die harmonisierte Norm, das Bauprodukt, das System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit oder die Produktionsbedingungen im Werk wesentlich verändert werden, oder bis das Zertifikat von der benannten Zertifizierungsstelle ausgesetzt oder zurückgenommen wird.

D-Velbert, 12. April 2021

PRÜFINSTITUT PIV SCHLÖSSER & BESCHLÄGE CE 1309

Dieses Zertifikat hat insgesamt 6 Seiten
und ersetzt das Zertifikat Nr. 1309-CPR-0347,
Version 00 vom 29.11.2016.

Gregor Röhling, Dipl.-Ing. (FH)
Stellv. Leiter der Zertifizierungsstelle

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: info@piv-velbert.de

CE
1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0347

(Version: 01)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Fähigkeit zur Freigabe (verriegelter Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Freigabefunktion			≤ 1 s
Anbringen des Paniktürverschlusses			bestanden
Vorstehende Kanten und Ecken			≥ 0,5 mm
Zweiflügelige Tür			NPD
Einbau der Betätigungsstange			Z≤ 150 mm
Länge der Betätigungsstange			≥ 60%
Überstand des Bedienelements Ende der Betätigungsstange			Klasse 2 (W≤ 100 mm) bestanden
Betätigungsfläche der Stange			V≥ 18 mm
Prüfstab			bestanden
Freiraum der Türflügeloberfläche			R ≥ 25 mm
Erreichbarer Zwischenraum			20 mm
Freie Bewegung der Tür			bestanden
Nach oben verlaufende Treibriegelstangen			NPD
Sperrgegenstücke			bestanden
Maße des Sperrgegenstücks			NPD
Maße und Masse der Tür			≤ 1320 mm Breite, ≤ 2520 mm Höhe, Türmasse Klasse 6 (≤ 200 kg)
Äußere Zugangsvorrichtung			bestanden
Freigabekräfte			≤ 80 N und ≤ 220 N unter 1000 N Druck
Anforderung an die Sicherheit (Einbruchschutz)			Klasse 2

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: info@piv-velbert.de

CE
1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0347

(Version: 01)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zur Freigabe (verriegelter Türen in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Korrosionsbeständigkeit			Klasse 4: 240 h
Temperaturbereich			Betätigungskraft bei -10°C und +60°C < 50 % der gemessenen Betätigungskraft bei +20°C
Abdeckungen für Treibriegelstangen			NPD
Schmierung			20.000 Zyklen
Verschlusskraft			≤ 50 N
Dauerfunktionstüchtigkeit			Anwendungsbereich der Tür B: 200.000 Zyklen, Klasse 7
Widerstand der horizontalen Betätigungsstange gegen Missbrauch			500 N und 1000 N
Widerstand der Treibriegel-stange gegen Missbrauch			NPD
Abschlussuntersuchung			≤ 80 N und ≤ 220 N unter 1000 N Druck
Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	
Verschlusskraft			≤ 50N

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: info@piv-velbert.de

CE
1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0347

(Version: 01)

Wesentliche Merkmale	Abschnitte dieser Europäischen Norm	Mandatierte Stufen und/oder Klassen	Anmerkungen
Dauerfunktionstüchtigkeit hinsichtlich der Fähigkeit zum selbsttätigen Schließen C gegenüber Alterung und Qualitätsverlust (von Feuerschutz-/Rauchschutztüren in Fluchtwegen) Dauerfunktionstüchtigkeit Verschlusskraft	4.2.1	keine	Anwendungsbereich der Tür Klasse B: 200.000 Zyklen, Klasse 7 ≤ 50 N
Feuerwiderstandsfähigkeiten E (Raumabschluss) und I (Wärmedämmung) (von Feuerschutztüren in Fluchtwegen)	4.2.1	keine	Klasse B: Brandnachweis Nr. DMT-DO-50-209-003, Lathen vom 21.04.2016, gutachtliche Stellungnahme Nr. 20673728-001 GS-BS-Kru/Kann, Lathen vom 13.09.2017 und gutachtliche Stellungnahme Nr. 8116503163-001 GS-BS-Kan/Kru, Lathen vom 18.12.2018.
Kontrolle gefährlicher Stoffe	4.1.25 ZA.1	keine	bestanden: Der Hersteller erklärt, dass das Produkt keine gefährlichen Stoffe enthält oder freisetzt, die die in den europäischen Normen und in nationalen Vorschriften festgelegten Höchstwerte überschreiten.

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: info@piv-velbert.de

CE 1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0347

(Version: 01)

Zugelassene Schlösser

SVP 7000 Air / Batterie Schloss						
Typ	Best Nr.	PZ	RZ	Stulp	Panik	Spannung
Dornmaß 50mm / Version Frankreich						
SVP7241 Air	70724100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7247 Air	70724700	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7248 Air	70724800	x		24mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 55mm						
SVP7251 Air	70725100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7252 Air	70725200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7257 Air	70725700	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7258 Air	70725800	x		24mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 60mm						
SVP7261 Air	70726100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7262 Air	70726200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7267 Air	70726700	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7268 Air	70726800	x		24mm	R auswärts	Battery
SVP7361 Air	70736100		x	20mm	L auswärts	Battery
SVP7362 Air	70736200		x	20mm	R auswärts	Battery
SVP7367 Air	70736700		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7368 Air	70736800		x	24mm	R auswärts	Battery
Dornmaß 65mm						
SVP7271 Air	70727100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7272 Air	70727200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7277 Air	70727700	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7278 Air	70727800	x		24mm	R auswärts	Battery
SVP7371 Air	70737100		x	20mm	L auswärts	Battery
SVP7372 Air	70737200		x	20mm	R auswärts	Battery
SVP7375 Air	70737500		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7376 Air	70737600		x	24mm	R auswärts	Battery
SVP7377 Air	70737700		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7378 Air	70737800		x	24mm	R auswärts	Battery

PIV Prüfinstitut Schlösser und Beschläge Velbert
Wallstraße 41 – D 42551 Velbert
Institutsleitung: Andrea Horsthemke (B.Eng.)
Tel 0049-(0)2051-9506 5
Fax 0049-(0)2051-9506 69
Mail: info@piv-velbert.de

CE
1309

Anlage zum Zertifikat der Leistungsbeständigkeit

1309 - CPR – 0347

(Version: 01)

Dornmaß 80mm						
SVP7281 Air	70728100	x		20mm	L auswärts	Battery
SVP7282 Air	70728200	x		20mm	R auswärts	Battery
SVP7287 Air	70728800	x		24mm	L auswärts	Battery
SVP7288 Air	70728800	x		24mm	R auswärts	Battery
SVP7381 Air	70738100		x	20mm	L auswärts	Battery
SVP7382 Air	70738200		x	20mm	R auswärts	Battery
SVP7387 Air	70738700		x	24mm	L auswärts	Battery
SVP7388 Air	70738800		x	24mm	R auswärts	Battery
Zubehör						
SVP-S Air	70790000				I/O Box	12V-24V DC
SVP Air transmitter	70790100				Handsender	Battery

Stulpausführung

Breiten: 18, 20, 22, 24, 28 mm rund und käntig
Länge: 235, 280 mm
Stulpfinish: Edelstahl

Entfernung

70, 72, 88, 92 mm (Profilzylinder)
74, 78, 90, 94 mm (Rundzylinder)

Nuss

Stahlfeinguss, geteilt Nussvierkant 9 mm

Frontklappe

Feinguss 1.4308
Feinguss 1.4301

Varianten

DIN Links auswärts öffnend
DIN Rechts auswärts öffnend

Panikstangen

DORMA Panikstange PHA 2500