

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen

Prüfen • Überwachen • Zertifizieren

PRÜFZERTIFIKAT
TEST CERTIFICATE

Nr. 120002933.50-01.02 Rev. 01

no. 120002933.50-01.02 Rev. 01

(Version 01)

(version 01)

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

Due to the examinations accomplished in the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that

das Bauprodukt
the building hardware

Objektbeschläge Serie „four +“
Ausführung Edelstahl
Ausführung Aluminium, als
Garnituren für Vollblatt- und Rohrrahmentüren

*object handles series "four +",
made of stainless steel and aluminum,
for framed- and normal doors*

der Firma
of the manufacturer

dormakaba Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland / Germany

mit den wesentlichen Anforderungen der
comply with the essential requirements of

DIN EN 1906: 2012-12 „Türdrücker und Türkäufe“; Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 1906:2012

DIN EN 1906: 2012-12 „lever handles and knob furniture“, Requirements and test methods, German version EN 1906:2012

geprüft wurde, und wie nebenstehend zu
klassifizieren sind:
It can be classified as

8 mm, 8,5 mm, [8/8,5/8 mm] und 9 mm Vierkant, mit einseitigem
Federpaket / 8 mm, 8,5mm, [8/8,5/8mm] und 9mm spindle, one-sided spring package

Aluminium Ausführung / Aluminium version

4	7*	-	D1	1	5**	0	A
---	----	---	----	---	-----	---	---

Edelstahl Ausführung / Stainless steel version

4	7*	-	C1	1	5**	0	A
---	----	---	----	---	-----	---	---

*) 1 Millionen Zyklen durch Zusatzprüfung bestätigt

**) 720 h mit zusätzlicher chemischer Oberflächenbeschichtung

*) 1 million cycles confirmed with additional test

**) 720 hour with additional top coat

Dortmund, 09.08.2021

Im Auftrag/ By Order

Dipl.-Ing. (FH) T. Wilms

Sachbearbeiter/ Department Official



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Es ersetzt die Prüfbescheinigung 120002933.50-01 Rev.01 (Version 02) vom 30.10.2017.
Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bilden die MPA NRW Prüfberichte Nr. 120002933.4, Nr. 120002933.14
Nr.120002933.15 und Nr.120004424.

This test-certificate complies 1 page.

It replaces the Test - Certificate No. 120002933.50-01 Rev.01 (Version 02) dated 30.10.2017.

This certificate based on the test report no. 120002933.4, no.120002933.14, no.120002933.15 and no. 120004424.

This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.

Notified Body Nr. 0432
Anerkannte PÜZ Stelle: NRW02